RdO: 3145130 - Servizio di valutazione e controllo dell'amianto nel rispetto del D.M. 06/09/1994 e della Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 40-5094 del 18 dicembre 2012, presso le sedi di Piazza Solferino n.22, Via Alfieri n. 15 e via Arsenale n.14 del Consiglio regionale del Piemonte.

Quesito 3

"Per la lana minerale e per i ferodi freni ganasce ascensori è richiesta l'analisi di classificazione. Si richiede di specificare se le analisi richieste debbano prevedere la classificazione come rifiuto del materiale oppure la sola analisi di amianto di massa (assenza/presenza), come richiesta per i materiali edili."

Risposta al quesito n. 3:

In risposta al quesito da Voi posto si precisa che le analisi richieste per la lana minerale e per i ferodi freni ganasce ascensori prevedono la classificazione come rifiuto del materiale.

Quesito 4

"Avremmo la necessità di avere i seguenti chiarimenti: quante sono in tutto le analisi SEM e MOCF delle fibre aerodisperse e localizzate dove?

Risposta al quesito n. 4:

In risposta al quesito da Voi posto si precisa che le analisi stimate dall'Ufficio Tecnico con tecnica MOCF, in modo presunto sono in numero di 12, le valutazioni delle fibre con tecnica SEM sono state stimate in modo presunto in numero di 6 e che le localizzazioni sono riportate nelle condizioni tecniche e particolari.

Si ricorda, inoltre, che tutte le voci dell'elenco prezzi saranno corrisposte a misura in ragione degli interventi effettivamente svolti.

Quesito 5

"Avremmo gentilmente necessità dei seguenti chiarimenti:

1. *la palazzina Tournon di Piazza Solferino 22 comprende anche il civico 20?*
2. *è installata la linea vita sulla copertura della palazzina Tournon di Piazza Solferino 22?*
3. *riguardo la differenza tra l'importo presunto di cui all'art. 3 del capitolato e quello da noi calcolato come da tabella seguente in base al Vostro elenco prezzi.*

TABELLA

NP1, campionamento e analisi FAV, a corpo 600 € x 1	***600 €***
NP2, campionamento e analisi ferodi, cad. 100€ x 14	***1.400 €***
NP3,monitoraggio ambientale MOCF (7 ascensori x 2 mon.amb.),cad. 800 € x 14	***11.200 €***
NP4, valutazione + monitoraggio Ambientale MOCF (2) + campionamento e analisi polveri (2), anno 2.400 € x 3	***7.200 €***
NP5, locale gruppo elettrogeno, anno 1.100 € x 3	***3.300 €***
NP6, cantine: valutazione + monitoraggio ambientale MOCF (3) + campionamento e analisi 5 campioni massivi, anno 2.500 € x 1	***2.500 €***
NP7, cantine: valutazione + monitoraggio ambientale MOCF (3), anno 1.700 € x 2	***3.400 €***
Importo totale stimato, I.V.A. e tasse professionali escluse	***29.600 €***
Importo totale presunto a base di offerta (Art. 3 CSA), I.V.A. e tasse professionali escluse	***25.600 €***
Differenza, di cui si chiede chiarimento, I.V.A. e tasse professionali escluse	***-4.000 €***

Risposta al quesito n. 5:

In risposta al quesito da Voi posto si precisa che la palazzina Tournon di Piazza Solferino 22 non comprende il numero civico 20 e che sulla copertura dell'immobile non è installata la linea vita.

Si specifica anche che tutte le voci dell'elenco prezzi saranno corrisposte a misura in ragione degli interventi effettivamente svolti.

Nel caso particolare di cui alla voce NP 3 sono stati stimati dall'Ufficio Tecnico, in modo presunto, n. 9 campioni da analizzare (non 14 come da voi ipotizzato), che moltiplicato per il relativo prezzo unitario (€ 800,00/cad) determina un importo presunto per la voce NP3 di € 7.200,00.

Pertanto l'importo a base di gara presunto è pari ad € 25.600,00 come correttamente indicato nelle condizioni tecniche e particolari della RdO.